

質 疑 回 答 書

令和6年4月25日

業務名:無菌室HEPAフィルター交換業務

番号	資料名及び資料内容	質 問	回 答
1	特記仕様書 その他特記事項(3)	工事施工に伴う測定とは、どのような測定が必要でしょうか。詳細をお教えてください。	フィルター交換後に室内の環境測定を行います。 ①クリーンエアコン吹出し風速の測定 ②リーク測定 ③清浄度測定 以上3点の測定を行い、点検写真とともに当院に報告するものです。

番号は受付順。本質疑回答書は、仕様書等の追補とする。